



Certificato numero / *Certificate number*

DE/409

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO *CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION*

Visti i Rapporti di Prova / *Referring to the Test Reports*
n. DC06/003F06 del / *dated* 25/11/2005

si dichiara che il Fabbricante/*we declare that the Manufacturer*

AIELLO SICURSER SRL

Via C. Colombo, 140/142 - 95121 CATANIA (CT) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Serranda avvolgibile zincata a profilo antitempesta non bilanciata
Not-balanced with springs galvanized rolling shutter with antistorm profile
Mod. SA4SM

le prove di tipo secondo la norma EN 13241:2003+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 13241:2003+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

Prima emissione / *First issue*: 06/12/2005
Ultima emissione / *Last issue*: 10/12/2020
Scadenza / *Expiring*: 05/12/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product

GQ002 REV.00

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Serranda avvolgibile zincata a profilo antitempesta non bilanciata *Not-balanced with springs galvanized rolling shutter with antistorm profile* Mod. SA4SM

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni [mm] <i>Dimensions</i>	W 12000 x H 5000
Prestazioni / Performances:	
4.2.8 Apertura sicura <i>4.2.8 Safe opening</i>	conforme / compliant
4.3.3 Forza di manovra <i>4.3.3 Operating forces</i>	conforme / compliant
4.4.3 Resistenza al carico del vento <i>4.4.3 Wind load resistance</i>	classe / class 2
- con guide a U fino a / <i>with U guide till W4000</i>	classe / class 2
- con guide e ganci antistrappo fino a W12000 <i>with ripstop guide and hook till W12000</i>	classe / class 2

Prima emissione / First issue: 06/12/2005
Ultima emissione / Last issue: 10/12/2020
Scadenza / Expiring: 05/12/2025

Ing. P. Fumagalli
B.A. Prodotto/Product